

KOMUNIKAT


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w wodzie z wodociągu Suraż zaopatrującego miejscowości: Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Świechy, Baranki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie stwierdzono obecność:

- bakterii grupy coli na sieci w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo Wychowawczych przy ul. Szkolnej 1 w Surażu w ilości 12 NPL/100 ml wody (liczba dopuszczalnych bakterii grupy coli wynosi 9 jtk (NPL)/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii Escherichia coli oraz Enterokoków).

WODA NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA

Trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda może być używana do prac porządkowych (np. mycia podłóg) i splukiwania toalet. Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Białymstoku

.....
Waldemar Kulesza.....

Mieszkańcy miejscowości Doktorce, Końcowizna, Kowale, Lesznia, Rynki, Suraż, Średzińskie, Zawyki, Zawyki Ferma, Zimnochy Susły, Zimnochy Świechy, Baranki, Chodory, Dołki, Czaczki Małe, Czaczki Wielkie będą zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi poprzez.....
.....
.....*

**Informację w tym zakresie jest każdorazowo uzupełniana przez właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) - zgodnie z § 27 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w przypadku pojawienia się potencjalnego zagrożenia dla zdrowia konsumentów wynikającego z nieodpowiedniej jakości wody właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) zapewnia niezwłoczne przekazanie konsumentom odpowiednich zaleceń wraz ze wskazaniem sposobu zaopatrzenia ich w wodę bezpieczną dla zdrowia).*